



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی استان زنجان

۳۳۹۷ / ۱۱ / ۲۴

شماره: ۹۷۱۲۰۸۴۲

شماره:

تاریخ:

« صورت جلسه گروه تخصصی عمران »

« دوره هفتم - شماره ۶۹ »

تاریخ جلسه ۹۷/۱۱/۲۴	ساعت شروع جلسه: ۱۶:۳۰	ساعت خاتمه جلسه ۱۸
---------------------	-----------------------	--------------------

حاضرین	سید سعید موسوی	علی نورسینا	امیررضا معظمی	محمود بزرگمهر	سید مهدی هاشمی	محمد حسین غنیون	عبدالرضا فارسی
مدعوین							

موارد مطروحه:

۱- در خصوص کنترل نقشه سازه با توجه به نزدیک شدن به آخر سال و افزایش نقشه جهت کنترل؛ پیشنهاد می شود اعضای کنترل کننده را از روی لیست اعضای گزینش شده؛ در هر روز به دو نفر افزایش داده شود.

۲- در خصوص کنترل نقشه ی سازه آقای بیگلر که توسط آقای مهندس هاشمی در حال انجام میباشد مواردی باید توسط محاسب محترم ارائه شود که تا کنون انجام پذیرفته است.

۳- در خصوص فرمهای پدافند غیر عامل که توسط آقای مهندس نورسینا بررسی گردیده بود پیشنهاد می شود ستونهای محیطی ساختمان تا ارتفاع خرپشته با آرماتور حداقل اجرا شود و دیوار خرپشته به آن اتصال گردد.

۴- در خصوص فرمهای شرح خدمات سوله که توسط آقای مهندس معظمی در حال پیگیری می باشد؛ فرمها بصورت کامل بررسی و پیشنهادات مورد بحث قرار گرفت و جمع بندی کلی انجام پذیرفت و مقرر گردید که آقای مهندس معظمی نسبت به ویرایش نهایی اقدام کرده و بصورت مکتوب به هیات مدیره محترم اعلام گردد.

سید سعید موسوی

دبیر گروه تخصصی عمران