



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان
شماره: ۹۸/۴۱۴۹
تاریخ: ۹۸/۴/۶

« صور تجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره ۵۱ »

تاریخ جلسه: ۹۸/۰۳/۲۱	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰
----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	فرهنگ عباسی مطلق	فریدون حیدری	اصغر محمدی	فریبرز براتی	علی غضنفریان	سعید نظری
مدعوین						

موارد مطروحه :

نامہ شماره ۹۸/۴۱۴۹ در خصوص استفاده از شیر قطع کن در مسیر لوله کشی انشعابات آب قرائت گردید. مطابق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان جهت جلوگیری از ضربه قوچ استفاده از شیر فلکه توصیه شده است. با توجه به کم بودن تعداد دفعات استفاده و کیفیت بالای آب بندی، استفاده از شیر ربع گرد در محل کنتور بلا مانع می باشد.

فریدون حیدری

دبیر گروه تخصصی مکانیک