



سازمان نظام مهندسی ساختمان
شماره ۹۸۱۸۵۲۵
تاریخ ۹۸۱۵۱۲۸

تاریخ جلسه: ۹۸/۰۵/۰۱	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰
----------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	فرهنگ عباسی مطلق	فریدون حیدری	اصغر محمدی	سعید نظری	علی غضنفریان	
مدعوین						

موارد مطروحه :

- نامه شماره ۹۸/۶۳۶۰ و پیوست آن گزارش ناظر پرونده گاز رسانی و شکایت مالک در خصوص اجرای دریچه تامین هوا روی پنجره بررسی گردید. برش شیشه جهت نصب دریچه تامین هوا روی آن مجاز نمی باشد. در صورت استفاده از پنجره به عنوان محل نصب دریچه بایستی محل مخصوص دریچه روی پنجره با ابعاد محاسبه شده و در ساخت پنجره با پروفیل روی آن در قسمت ثابت پنجره ایجاد شده باشد به طوری که برابر بند ۱۷-۷-۵-۱۳ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان امکان انسداد آن به سادگی میسر نباشد. همچنین عبارت " مخصوص عبور جریان هوای وسیله گاز سوز- به هیچ وجه مسدود نشود" به صورت واضح و قابل رویت نوشته شود. تطبیق موارد فوق با طرح اجرا شده به عهده ناظر می باشد.
- نامه ۹۸/۶۳۹۶ و پیوست آن قرارداد طراحی و نظارت اجرای ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. موضوع دارای اشکالات حقوقی از جمله عدم تعریف دفتر حقیقی نظارت در مقررات ملی ساختمان-ارجاع اختلافات مالی طرفین قرار داد به گروههای تخصصی-ذکر موارد خاص رشته مکانیک در قرار داد که در مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده-عدم شفافیت مسئولیت طراحان و ناظران رشته های مختلف به صورت مجزا و... می باشد. لذا پیشنهاد می گردد موضوع توسط افراد حقوقی آشنا به مقررات ملی ساختمان بازنگری گردد.

فریدون حیدری

دبیر گروه تخصصی مکانیک