



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

« صور تجلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره هفتم - شماره ۵۶ »

تاریخ جلسه: ۹۸/۰۶/۱۱	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰			
حاضرین	فرهنگ عباسی مطلق	فریدون حیدری	اصغر محمدی	فریبرز براتی	علی غضنفریان
مدعوین					

موارد مطروحه :

- نامه شماره ۹۸/۸۷۰۱ و پیوست آن نامه شرکت گاز استان مبنی بر حضور ناظر پرونده های گاز رسانی فشار ضعیف در مرحله برقراری جریان گاز بررسی گردید. باتوجه به پراکندگی مناطق و نواحی تحت پوشش شبکه گاز در سطح استان، تعدد ادارات آنها و احتمال همزمانی نصب کنتور انجام این امر با مشکل مواجه خواهد شد. لذا موارد زیر پیشنهاد می گردد:
  - ۱- از مجموع مهندسین ناظر گازرسانی داوطلب جهت ارائه خدمات در این خصوص استفاده شود.
  - ۲- با توجه به بعد مسافت و هزینه های مربوطه لازم است تعرفه های متناسب با آن تهیه گردد.
  - ۳- با توجه به نامه شماره گ ۱۹۵۲۰/۰۰۰/۴۵ شرکت گاز استان لازم است لیست کلیه نصابان تجهیزات گاز رسانی ونحوه هماهنگی و جزئیات گردش کار مربوطه به همراه برنامه زمانبندی تزریق گاز حداقل ۷۲ ساعت قبل کتبا" به اطلاع واحد گاز رسانده شود.
  - ۴- جهت هماهنگی حضور مجریان در زمان تزریق گاز مکاتبه لازم با اتحادیه مربوطه توسط شرکت گاز( اعلام زمان بندی، گردش کار) صورت گیرد.  
ضمنا" پیشنهاد می گردد بعد از مشخص شدن وضعیت موارد فوق جلسه ای باحضور اعضاء ذیربط تشکیل و چگونگی انجام کار بررسی شود.
- نامه شماره ۹۸/۸۵۱۳ نظام مهندسی استان یزد درخصوص کاهش مدت مسئولیت مهندسین ناظر گاز مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد می گردد نامه ای مشابه توسط سازمان نظام مهندسی استان مبنی بر اجرایی شدن مبحث ۲۲ تهیه و به نظام مهندسی کشور ارسال گردد و همچنین با شهرداری زنجان در خصوص اجرایی شدن مصوبه هیات چهار نفره استان مکاتبه صورت پذیرد.
- مقرر گردید در خصوص پیش بینی تهویه جهت پارکینگ مطابق مبحث ۱۴ با ریاست سازمان نامه نگاری گردد.

فریدون حیدری

دبیر گروه تخصصی مکانیک